

459

37

38

39

42

Leclerc

Robimier
Cornouiller sanguin /

Arbre à conserver

Sortie de toit aménagé d'air neuf 0330

CTA Double flux
ALDES VEX500
débit de soufflage : 6245m³/h
débit d'extraction : 6245m³/h
Poids : 918 kg
dimensions (LxHxP) mm : 2627 x 1660 x 1800

Sol ferme-ciel 2x13x55mm laine de roche : 55mm -> 1025 kg
(55kg/m³)

Sortie de toit
Rooftop d'air neuf 0630
Sortie de toit 0122
Groupe d'extraction n°2
marque ALDES type EasyVEC C4 micro-watt 400
débit : 60 m³/h
poids : 17 kg
dimensions (LxHxP) mm : 422 x 408 x 432

Unité intérieure gainable
Poids : 132 kg

Centrale de compensation d'air
marque Arcoflex module Mistral taille 50
débit d'air : 4 320 m³/h
Poids : 157 kg

Prise d'air neuf
Sortie de toit
0630
Ventilateur d'extraction cuisine et lavatoire
débit : 5 360 m³/h
Poids : 365 kg

Unité intérieure gainable
Poids : 132 kg

Grille de soufflage
marque HALTON
type WDD 400 x 150
débit unitaire : 525 m³/h

Grille de reprise d'air
1200 x 500

Sortie de toit 0100
débit : 5 300 m³/h

Conduit de soufflage
Ø400

Plénum Zone Arcade

Plénum Laser game

Mezzanine
300mm
Plancher décaissé

Plénum Bowling

Plénum Piston Bowling

Plénum LT Bowling

Comble

FP : 35m² >>> 1100 kg (20kg/m³)

- Légende :
- Clicson 60 50mm
 - Clicson 60 100mm
 - Clicson 60 100mm acoustique
 - Clicson 60 100 ou 140mm CTR100
 - Clicson 500 up 160mm
 - Mur aggrès à poser
- Établissement de Type P, X et N - Same catégorie
effectif : 196 personnes + 8 personnel
soit 204 personnes



Maitrise d'Œuvre
CINQ-CINQ
architecture
42 rue de la Paix - BP 3022
10100 Troyes Cedex
Tel : 03.25.75.0118
troyes@cinq-cinq.com

Maitrise de l'ouvrage
Ville de Bar-sur-Aube
Place Carnot
10200 Bar-sur-Aube

Maitrise de l'ouvrage délégué
Siaba
7 rue Jean-Louis Desloporte
10000 Troyes

Opération
**Réhabilitation d'un ancien garage automobile
et aménagement d'un complexe de loisirs
Laser-game - Restaurant - Bowling - Karaoke**
18 avenue du Général Leclerc
10200 Bar-sur-Aube

Bordeaux
Paris
Rennes
Sens
Troyes

DAR-SUR-AUBE
en Charge

Affaire n°544E

PRO
phase

303
Indice A

Equipement
Plan d'ensemble 1er étage

Projet
Ech 1/100

A	13/09/2024	MAJ suivant observations Siaba	BM
D	04/06/2024	Première diffusion	BM

© 2024 CINQ-CINQ. Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la CINQ-CINQ est formellement interdite.